

## *Allegato 2*

---

### **Censimento dell'illuminazione pubblica Sez. II Impianti di proprietà di terze parti**

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	Conformità alla LR 17/00
2017	PLE	A. MORO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10,8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2018	PLE	A. MORO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10,8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2019	PLE	A. MORO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10,8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1336	VIA	ADAMELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1337	VIA	ADAMELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	6		OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1338	VIA	ADAMELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	6		OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1433	VIA	ADDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1434	VIA	ADDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1435	VIA	ADDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
324	VIA	ADDOLORATA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
325	VIA	ADDOLORATA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			FUNE	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
326	VIA	ADDOLORATA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
516	VIA	ADDOLORATA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	6			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
517	VIA	ADDOLORATA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	8			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1395	VIA	ADIGE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1396	VIA	ADIGE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1397	VIA	ADIGE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1513	VIA	ADIGE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	conforme
1514	VIA	ADIGE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	conforme
1515	VIA	ADIGE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
72	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10		OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
73	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10		OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
74	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
75	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10		OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
76	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
77	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
78	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
79	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
198	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
199	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
200	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
201	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
202	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
203	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
204	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
205	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
206	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
207	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
208	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
209	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
210	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
211	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
212	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
213	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
214	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
215	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
216	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
217	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
218	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
222	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
526	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
527	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
528	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
529	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
530	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	nformità alla LR 17/00
531	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
532	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
533	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
534	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
840	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
841	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
842	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
843	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
2016	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2016	VIA	ALBERTO DA GIUSSANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
161	VIA	ALESSANDRIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
162	VIA	ALESSANDRIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
163	VIA	ALESSANDRIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
164	VIA	ALESSANDRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
165	VIA	ALESSANDRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
166	VIA	ALESSANDRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
167	VIA	ALESSANDRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
994	VIA	ALFIERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
995	VIA	ALFIERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
996	VIA	ALFIERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
997	VIA	ALFIERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1012	VIA	ALFIERI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1013	VIA	ALFIERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1014	VIA	ALFIERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1015	VIA	ALFIERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1016	VIA	ALFIERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1017	VIA	ALFIERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1018	VIA	ALFIERI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1019	VIA	ALFIERI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
585	VIA	ALIPRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
586	VIA	ALIPRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
587	VIA	ALIPRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
588	VIA	ALIPRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
589	VIA	ALIPRANDI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
189	VIA	ALPINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
190	VIA	ALPINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
191	VIA	ALPINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
192	VIA	ALPINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1173	VIA	ARONA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1174	VIA	ARONA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1175	VIA	ARONA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1176	VIA	ARONA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
855	VIA	BARACCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
856	VIA	BARACCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
857	VIA	BARACCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
858	VIA	BARACCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1247	VIA	BARRIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1248	VIA	BARRIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1249	VIA	BARRIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
181	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
182	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
183	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
184	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
185	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
186	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
2028	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	LED	59	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
2029	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	LED	59	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2030	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	LED	59	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2031	VIA	BATTAGLIONE EDOLO	LED	59	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
168	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
169	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
170	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
171	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
172	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
173	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
174	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
175	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
193	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
194	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
195	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
196	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
197	VIA	BATTAGLIONE MORBEGNO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1777	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1778	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1779	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1861	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1862	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1863	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1864	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1865	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1866	VIA	BATTISTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
934	VIA	BELLINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
935	VIA	BELLINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	6		OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
936	VIA	BELLINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1817	VIA	BIANCHI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1818	VIA	BIANCHI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1819	VIA	BIANCHI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1820	VIA	BIANCHI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1821	VIA	BIANCHI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1058	VIA	BOITO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1059	VIA	BOITO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1060	VIA	BOITO	NA AP	70	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1061	VIA	BOITO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
2024	VIA	BOLZANO	LED	59	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2025	VIA	BOLZANO	LED	59	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2026	VIA	BOLZANO	LED	59	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2027	VIA	BOLZANO	LED	59	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
575	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
576	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
577	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
578	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
579	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
580	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
581	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
582	VIA	BORELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
583	VIA	BORELLA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	7		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1359	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1360	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1361	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1362	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1363	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1364	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1365	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1366	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1367	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1368	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1369	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1370	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1371	VIA	BRIANZA	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1372	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1373	VIA	BRIANZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1107	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1108	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1109	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1110	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1111	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1112	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1113	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1114	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1115	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1116	VIA	BRUNATI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
227	VIA	CADUTI LAVORO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
228	VIA	CADUTI LAVORO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1187	VIA	CADUTI SUPERGA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1188	VIA	CADUTI SUPERGA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1189	VIA	CADUTI SUPERGA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1190	VIA	CADUTI SUPERGA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1191	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1192	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1193	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1194	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1195	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1196	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1197	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1198	VIA	CADUTI SUPERGA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
678	VIA	CAIMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
679	VIA	CAIMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
680	VIA	CAIMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
681	VIA	CAIMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
682	VIA	CAIMI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
683	VIA	CAIMI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
441	VIA	CAIROLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
442	VIA	CAIROLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
52	VIA	CANTORE	NA BP	90	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
53	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
54	VIA	CANTORE	NA AP	100	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
55	VIA	CANTORE	NA AP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
56	VIA	CANTORE	NA AP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
57	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
58	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
59	VIA	CANTORE	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
60	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
61	VIA	CANTORE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
62	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
63	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
64	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
65	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
66	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
67	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
68	VIA	CANTORE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
69	VIA	CANTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	6,5		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
70	VIA	CANTORE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1852	VIA	CARD. FERRARI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1853	VIA	CARD. FERRARI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1854	VIA	CARD. FERRARI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1855	VIA	CARD. FERRARI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
107	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
108	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
109	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
110	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
111	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
112	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
269	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
270	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
271	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
272	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
273	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
274	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
275	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
276	VIA	CARROCCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
787	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
925	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
926	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
927	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
928	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
929	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
930	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
937	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
938	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
939	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
940	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
941	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
942	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
943	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
944	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
945	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
946	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
947	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
947	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
948	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1240	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1241	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1242	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1243	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1244	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1245	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1246	VIA	CATALANI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
609	VIA	CAVERA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
610	VIA	CAVERA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
612	VIA	CAVERA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
613	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
614	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
615	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
616	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
617	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
618	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
619	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
620	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
621	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
622	VIA	CAVERA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
388	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
389	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
390	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
391	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
392	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
393	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
394	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
395	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
396	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
397	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
398	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
399	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
400	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
401	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
402	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
403	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
404	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
405	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
406	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
407	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
408	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
409	VIA	CAVOUR	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
458	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	9		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
459	VIA	CAVOUR	NA AP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	9		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	EDEL DIST	conforme
460	VIA	CAVOUR	HG AP	250	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
461	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
462	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
463	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
464	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
563	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	10		OK	PRECORDATO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
564	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
565	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
566	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
567	VIA	CAVOUR	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	EDEL SOLE	verifica
568	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
569	VIA	CAVOUR	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
425	VIA	CEFALONIA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
426	VIA	CEFALONIA	NA AP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	EDEL SOLE	conforme
427	VIA	CEFALONIA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1488	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1489	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1490	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1491	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1492	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1493	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1494	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL SOLE	NON conforme
1497	VIA	CERTOSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	verifica
1048	VIA	CILEA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1049	VIA	CILEA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme
1050	VIA	CILEA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	EDEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1051	VIA	CILEA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1052	VIA	CILEA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
602	VIA	CIMAROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
603	VIA	CIMAROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
604	VIA	CIMAROSA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
605	VIA	CIMAROSA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
606	VIA	CIMAROSA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
607	VIA	CIMAROSA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
608	VIA	CIMAROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
623	VIA	CIMAROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
624	VIA	CIMAROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
748	PZA	CLERICI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
748	PZA	CLERICI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
749	PZA	CLERICI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
749	PZA	CLERICI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
750	PZA	CLERICI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
751	PZA	CLERICI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1926	CNA	CNA NUOVA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	verifica
1928	CNA	CNA NUOVA	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1929	CNA	CNA NUOVA	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1687	VIA	COL DI LANA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1688	VIA	COL DI LANA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1689	VIA	COL DI LANA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1780	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1781	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1782	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1783	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1784	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	ntornità alla LR 17/00
1785	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1786	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1787	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1788	VIA	COLOMBO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
931	VLE	COMO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
223	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
224	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
225	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
226	VIA	CROCIFISSO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
229	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
230	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
231	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
232	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
233	VIA	CROCIFISSO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1255	VIA	D'ACQUISTO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1256	VIA	D'ACQUISTO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1789	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1790	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1791	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1792	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1793	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1794	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	5		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1795	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1796	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1797	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1798	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1799	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1800	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1801	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1802	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1803	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1804	VIA	DANTE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
625	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
626	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
627	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
628	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
629	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
630	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1164	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1165	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1166	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1167	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1168	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1169	VIA	D'AZEGLIO	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1170	VIA	D'AZEGLIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1739	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1740	VIA	DE AMICIS	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1741	VIA	DE AMICIS	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1742	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1743	VIA	DE AMICIS	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
1744	VIA	DE AMICIS	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
1745	VIA	DE AMICIS	NA AP	100	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1746	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1747	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1748	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1749	VIA	DE AMICIS	HG AP	125	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
71	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
113	VIA	DE GASPERI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
114	VIA	DE GASPERI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
115	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
116	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
117	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
117	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
118	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
118	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
119	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
119	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
120	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
121	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
122	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
123	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
124	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
125	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
125	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
126	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
126	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
131	VIA	DE GASPERI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
132	VIA	DE GASPERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
133	VIA	DE GASPERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1250	VIA	DEL DOSSO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1251	VIA	DEL DOSSO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1008	VIA	DELEDDA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1009	VIA	DELEDDA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1010	VIA	DELEDDA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	ntornità alla LR 17/00
1011	VIA	DELEDDA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1590	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1591	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1592	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1593	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1594	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1595	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1596	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1597	VIA	DI VITTORIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
87	VIA	DIAZ	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
88	VIA	DIAZ	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
89	VIA	DIAZ	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
90	VIA	DIAZ	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
91	VIA	DIAZ	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
92	VIA	DIAZ	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
238	VIA	DIAZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
239	VIA	DIAZ	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
240	VIA	DIAZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
241	VIA	DIAZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
242	VIA	DIAZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
243	VIA	DIAZ	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
244	VIA	DIAZ	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1856	VIA	DON GAFFURI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1857	VIA	DON GAFFURI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1858	VIA	DON GAFFURI	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1859	VIA	DON GAFFURI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1860	VIA	DON GAFFURI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1721	VIA	DON GNOCCHI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1722	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1723	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1724	VIA	DON GNOCCHI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
1725	VIA	DON GNOCCHI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
1726	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1727	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1728	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1732	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1733	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1734	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1735	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1736	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1737	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1738	VIA	DON GNOCCHI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1989	VIA	DON GNOCCHI	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1990	VIA	DON GNOCCHI	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1729	VIA	DON MILANI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1730	VIA	DON MILANI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1731	VIA	DON MILANI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1810	VIA	DON PIFFERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1811	VIA	DON PIFFERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1812	VIA	DON PIFFERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1813	VIA	DON PIFFERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1185	LARGO	DONATORI DEL SANGUE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1186	LARGO	DONATORI DEL SANGUE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1071	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1072	VIA	DONIZETTI	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1073	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1074	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1075	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1076	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1077	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1078	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1079	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1080	VIA	DONIZETTI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1081	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1082	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1083	VIA	DONIZETTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1089	VIA	DONIZETTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1090	VIA	DONIZETTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
657	VIA	FERMI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
658	VIA	FERMI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
659	VIA	FERMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
660	VIA	FERMI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
661	VIA	FERMI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
662	VIA	FERMI	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
663	VIA	FERMI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
664	VIA	FERMI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
665	VIA	FERMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
666	VIA	FERMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
667	VIA	FERMI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
316	VIA	FILZI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
327	VIA	FILZI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
328	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
329	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
330	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
331	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
332	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
333	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
334	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
335	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
336	VIA	FILZI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1383	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1384	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1385	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1386	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1387	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1388	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1389	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1390	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1413	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1414	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1415	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1416	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1417	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1418	VIA	FIUME	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1425	VIA	FIUME	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
969	VIA	FOSCOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
970	VIA	FOSCOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
971	VIA	FOSCOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
972	VIA	FOSCOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
973	VIA	FOSCOLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
975	VIA	FOSCOLO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
976	VIA	FOSCOLO	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
977	VIA	FOSCOLO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
978	VIA	FOSCOLO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
979	VIA	FOSCOLO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
980	VIA	FOSCOLO	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1062	VIA	FURLANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1063	VIA	FURLANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1064	VIA	FURLANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1065	VIA	FURLANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	CEMENTO ARM.	10		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1066	VIA	FURLANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1868	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1869	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1870	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1871	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1872	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1873	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1874	VIA	FURLANELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1875	VIA	FURLANELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1876	VIA	FURLANELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1877	VIA	FURLANELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1878	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1879	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1880	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1881	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1882	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1883	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1884	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1885	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1886	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1887	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1888	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1889	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1890	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1891	VIA	FURLANELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1892	VIA	FURLANELLI	IODURI	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1200	VIA	GALVANI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1201	VIA	GALVANI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
295	VIA	GARIBALDI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
296	VIA	GARIBALDI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
297	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6,5	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
298	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
299	VIA	GARIBALDI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
300	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
301	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		PRECORDATO	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
302	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
303	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
304	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
305	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
306	VIA	GARIBALDI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
310	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
311	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
312	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
313	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
314	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALINA	VETRORESINA	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
315	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	8	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
317	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALINA	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
318	VIA	GARIBALDI	NA AP	100	OK	BRACCIO	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
319	VIA	GARIBALDI	HG AP	125	OK	PALINA	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
320	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
321	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
322	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
323	VIA	GARIBALDI	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	7	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
652	VIA	GHIANA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
653	VIA	GHIANA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
654	VIA	GHIANA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
655	VIA	GHIANA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
656	VIA	GHIANA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1199	VIA	GHIANA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
865	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
866	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
867	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
868	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
869	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
870	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
871	VIA	GIBINE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
974	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1045	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1046	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1047	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1162	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1163	VIA	GIORDANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1236	VIA	GIOVANNI XXIII	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1237	VIA	GIOVANNI XXIII	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1238	VIA	GIOVANNI XXIII	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1239	VIA	GIOVANNI XXIII	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1437	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1438	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1440	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1441	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1442	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1443	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1444	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1445	VIA	GIUSTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1446	VIA	GIUSTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1447	VIA	GIUSTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1448	VIA	GIUSTI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1449	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1455	VIA	GIUSTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1553	VIA	GORIZIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1554	VIA	GORIZIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1555	VIA	GORIZIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
141	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
142	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
143	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
144	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
145	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
146	VIA	GRAMSCI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
36	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
37	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
38	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
39	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
40	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
41	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
42	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	80	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
43	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
44	VIA	GRAN PARADISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1132	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1133	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1134	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1135	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1136	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8,5	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1137	VIA	GRANDI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1138	VIA	GRANDI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1139	VIA	GRANDI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1140	VIA	GRANDI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8,5	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
21	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
27	VIA	GRIGNE	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
28	VIA	GRIGNE	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
29	VIA	GRIGNE	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
30	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
31	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
32	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
33	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
34	VIA	GRIGNE	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
35	VIA	GRIGNE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
2023	VIA	GRIGNE	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
981	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	NO	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
982	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	NO	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
983	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	NO	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
984	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	NO	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
985	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	NO	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
986	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
987	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
988	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
989	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
990	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
991	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
992	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
993	VIA	INDUSTRIA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
96	VIA	ISONZO	NA AP	150	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
97	VIA	ISONZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
98	VIA	ISONZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
99	VIA	ISONZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
100	VIA	ISONZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
101	VIA	ISONZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	PRECORDATO	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1117	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1118	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1119	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1120	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1121	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1122	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1123	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1124	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1125	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1126	VIA	IV NOVEMBRE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1127	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1128	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1423	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1424	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1456	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1457	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1458	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1459	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1460	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1461	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1462	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1463	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1464	VIA	IV NOVEMBRE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1822	VIA	KENNEDY	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1823	VIA	KENNEDY	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1824	VIA	KENNEDY	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1825	VIA	KENNEDY	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1826	VIA	KENNEDY	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1827	VIA	KENNEDY	NA AP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
410	VIA	LA MALFA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
411	VIA	LA MALFA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
412	VIA	LA MALFA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1453	VIA	LAMBRO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1454	VIA	LAMBRO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
912	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
913	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
914	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
915	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
916	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
917	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
918	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
919	VIA	LARIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	verifica
920	VIA	LARIO	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	25	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL DIST	verifica
1637	VIA	LAZZARETTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1638	VIA	LAZZARETTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1639	VIA	LAZZARETTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1640	VIA	LAZZARETTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1641	VIA	LAZZARETTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1906	VIA	LECCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1907	VIA	LECCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1909	VIA	LECCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1910	VIA	LECCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
176	VIA	LEGA LOMBARDA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
177	VIA	LEGA LOMBARDA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
178	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
179	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
180	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
255	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
256	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
257	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
258	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
259	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
260	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
261	VIA	LEGA LOMBARDA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
279	VIA	LEGA LOMBARDA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
280	VIA	LEGA LOMBARDA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
281	VIA	LEGA LOMBARDA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
154	VIA	LEGNANO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
155	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
156	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
158	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
159	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
160	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
187	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
188	VIA	LEGNANO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
219	VIA	LEGNANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
220	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
221	VIA	LEGNANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1627	VIA	LONGONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1311	VIA	MADDALENA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1312	VIA	MADDALENA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1313	VIA	MADDALENA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1756	VIA	MADONNINA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1757	VIA	MADONNINA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1758	VIA	MADONNINA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1759	VIA	MADONNINA	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1760	VIA	MADONNINA	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1761	VIA	MADONNINA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	
1762	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1763	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1764	VIA	MADONNINA	NA AP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1765	VIA	MADONNINA	NA AP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1766	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1767	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1768	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1769	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1770	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1771	VIA	MADONNINA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
414	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
415	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
416	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
417	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
418	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
419	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
420	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
421	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
422	VIA	MAMELI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
423	VIA	MAMELI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
424	VIA	MAMELI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1421	VIA	MANTOVA			MANCA	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
1419	VIA	MANTOVA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1420	VIA	MANTOVA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1422	VIA	MANTOVA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1145	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1146	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1272	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1273	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1273	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	verifica
1274	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1274	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	verifica
1275	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1276	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1277	VIA	MANZONI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1278	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1278	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1279	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1280	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1281	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1282	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1283	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1283	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1284	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1302	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1303	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1304	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1305	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1306	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1348	VIA	MANZONI	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1349	VIA	MANZONI	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1350	VIA	MANZONI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1350	VIA	MANZONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
470	VIA	MARCONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
471	VIA	MARCONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
472	VIA	MARCONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
473	VIA	MARCONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
474	VIA	MARCONI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1700	VIA	MARMOLADA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1701	VIA	MARMOLADA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1702	VIA	MARMOLADA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1703	VIA	MARMOLADA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1704	VIA	MARMOLADA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1709	VIA	MARMOLADA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
1710	VIA	MARMOLADA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
1711	VIA	MARMOLADA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1712	VIA	MARMOLADA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1498	VIA	MARTIRI BELFIORE	NA AP	150	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1499	VIA	MARTIRI BELFIORE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	verifica
1500	VIA	MARTIRI BELFIORE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
375	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
376	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
377	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
378	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
379	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
380	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
381	VIA	MASCAGNI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
413	VIA	MASCAGNI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
600	VIA	MASCAGNI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
601	VIA	MASCAGNI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
506	VIA	MATTEOTTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
507	VIA	MATTEOTTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
508	VIA	MATTEOTTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1177	VIA	MATTEOTTI			MANCA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1179	VIA	MATTEOTTI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1180	VIA	MATTEOTTI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1178	VIA	MATTEOTTI			MANCA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1549	VIA	MAZZINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1550	VIA	MAZZINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1551	VIA	MAZZINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
752	VIA	MERCALLI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
753	VIA	MERCALLI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
754	VIA	MERCALLI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
708	VIA	MILANO	HG AP	400	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
709	VIA	MILANO	HG AP	400	OK	PALO	FERRO VERN	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
710	VIA	MILANO	HG AP	400	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
711	VIA	MILANO	HG AP	400	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
712	VIA	MILANO	HG AP	400	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
713	VIA	MILANO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
714	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
715	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
716	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
717	VIA	MILANO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
718	VIA	MILANO	NA AP	400	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	INTERRATA	NO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
719	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
720	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
720	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
721	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
721	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
722	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
723	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
724	VIA	MILANO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
728	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
729	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
730	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
731	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
732	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
733	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
734	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
735	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
736	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
737	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
738	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
739	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
740	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
741	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
742	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
743	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
744	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
745	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
746	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
747	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
781	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
782	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
783	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
784	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
785	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
786	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
788	VIA	MILANO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
790	VIA	MILANO	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	12	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
382	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
383	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
384	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
385	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
386	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
387	VIA	MILLE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1501	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1502	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1503	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1504	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1505	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1506	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1507	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1508	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1509	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1510	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1511	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1512	VIA	MINCIO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1931	LOC.	MOLINO PRINCIPE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1932	LOC.	MOLINO PRINCIPE			MANCA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1141	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1142	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1143	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1144	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1257	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1258	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1259	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1260	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1261	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1262	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1263	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1264	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1265	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	nformità alla LR 17/00
1266	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1267	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1268	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1270	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1271	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1285	VIA	MONTE GRAPPA	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1286	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1287	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1288	VIA	MONTE GRAPPA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1656	VIA	MONTE ROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	LEGNO	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1658	VIA	MONTE ROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1659	VIA	MONTE ROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1807	VIA	MONTE ROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1808	VIA	MONTE ROSA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1809	VIA	MONTE ROSA	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
1660	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1661	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1662	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1663	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1664	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1665	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1666	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1667	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1668	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1669	VIA	MONTE S.MICHELE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1670	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1671	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1672	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1673	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1674	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1675	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1676	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1677	VIA	MONTE S.MICHELE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	10	TRAFERRO A VISTA		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1678	VIA	MONTE S.MICHELE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	10	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1679	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1680	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1681	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1682	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1683	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1684	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1705	VIA	MONTE S.MICHELE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1706	VIA	MONTE S.MICHELE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1707	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1708	VIA	MONTE S.MICHELE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1698	VIA	MONTE SANTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1699	VIA	MONTE SANTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1750	VIA	MONTE SANTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	6		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1751	VIA	MONTE SANTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1752	VIA	MONTE SANTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1753	VIA	MONTE SANTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
372	VIA	MONTEVERDI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
373	VIA	MONTEVERDI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
374	VIA	MONTEVERDI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1830	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1831	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1832	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1833	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1834	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1835	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1836	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1837	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1838	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1839	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1840	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1841	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1842	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1843	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1844	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1845	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1846	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1847	VIA	MONZA	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	5		OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1848	VIA	MONZA	NA AP	70	OK	PALINA	FERRO VERN	5		OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1849	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1850	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1851	VIA	MONZA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1053	VIA	MOZART	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1054	VIA	MOZART	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1055	VIA	MOZART	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1056	VIA	MOZART	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1057	VIA	MOZART	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1391	VIA	NEGRI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1392	VIA	NEGRI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1393	VIA	NEGRI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1394	VIA	NEGRI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
759	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
759	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
760	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
760	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
761	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
761	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
762	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
762	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
763	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
763	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
764	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
764	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
765	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
765	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
766	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
766	VIA	NENNI	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
767	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
767	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
768	VIA	NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
768	VIA	NENNI	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
769	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
770	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
771	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
772	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
773	VIA	NENNI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
774	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
775	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
776	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00	
777	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica	
778	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica	
779	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica	
780	VIA	NENNI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica	
1925	CNA	NUOVA	NA AP	70	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme	
1927	CNA	NUOVA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	verifica	
1930	CNA	NUOVA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	verifica	
130	VIA	OBERDAN	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme	
134	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
135	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
136	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme	
137	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
138	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
139	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
140	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme	
847	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
848	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
849	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
850	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
851	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
852	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
853	VIA	OBERDAN	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme	
755	VIA	P. NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme	
756	VIA	P. NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme	
757	VIA	P. NENNI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme	
2020	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA		conforme	
2020	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme	
2021	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA		conforme	

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
2021	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
2022	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA		conforme
2022	VIA	P. NENNI PARCHEGGIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL DIST	conforme
1206	VIA	PACINOTTI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1207	VIA	PACINOTTI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1208	VIA	PACINOTTI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1652	VIA	PAGANELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1653	VIA	PAGANELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1654	VIA	PAGANELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1655	VIA	PAGANELLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
93	VIA	PARINI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
94	VIA	PARINI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
95	VIA	PARINI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
282	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
283	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
284	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
285	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
286	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
287	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
288	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
289	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
343	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
344	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
345	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
346	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
347	VIA	PARINI	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
348	VIA	PARINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6,5	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
349	VIA	PARINI	NA AP	100	OK	BRACCIO	FERRO VERN	7		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
899	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
900	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
901	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
902	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
903	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
904	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
949	VIA	PASCOLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1209	VIA	PASCOLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1210	VIA	PASCOLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1211	VIA	PASCOLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1212	VIA	PASCOLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1213	VIA	PASCOLI	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	INTERRATA	NO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
475	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
476	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
477	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
478	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
479	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
480	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
481	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
482	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
483	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
484	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
485	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
486	VIA	PASTORE	NA AP	250	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
488	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
489	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
490	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
491	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
492	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
493	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
494	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	7		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
495	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	7		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
496	VIA	PASTORE	NA AP	70	OK	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
498	VIA	PASTORE	HG AP	125	OK	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
499	VIA	PASTORE	HG AP	125	OK	PALO	VETRORESIN A	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
500	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	7	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
501	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
502	VIA	PASTORE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
503	VIA	PASTORE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
504	VIA	PASTORE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
505	VIA	PASTORE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1642	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1643	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1644	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1645	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1646	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1647	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1648	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1649	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1650	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1651	VIA	PASUBIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
825	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
826	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
827	VIA	PELLICO	HG AP	125	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
828	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
829	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
830	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	6		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
831	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
832	VIA	PELLICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
998	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
999	VIA	PETRARCA	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1000	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1001	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1002	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1003	VIA	PETRARCA	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1004	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1005	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1006	VIA	PETRARCA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1007	VIA	PETRARCA	NA AP	250	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1020	VIA	PETRARCA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1021	VIA	PETRARCA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
80	VLE	PIAVE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
81	VLE	PIAVE	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
82	VLE	PIAVE	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
83	VLE	PIAVE	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
84	VLE	PIAVE	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
85	VLE	PIAVE	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
337	VLE	PIAVE	NA AP	100	OK	BRACCIO	FERRO VERN	7		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
338	VLE	PIAVE	NA AP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	7		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
339	VLE	PIAVE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	7	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
340	VLE	PIAVE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	7		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
341	VLE	PIAVE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	7	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
342	VLE	PIAVE	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	7	OK		NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
277	VIA	PIO XII	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
278	VIA	PIO XII	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
290	VIA	PIRANDELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
291	VIA	PIRANDELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
292	VIA	PIRANDELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
293	VIA	PIRANDELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
294	VIA	PIRANDELLO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1450	VIA	PO	NA AP	70	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1451	VIA	PO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1452	VIA	PO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
908	VIA	POLA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
909	VIA	POLA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
910	VIA	POLA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
911	VIA	POLA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
921	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
922	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
923	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
924	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1095	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1096	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1097	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1098	VIA	POLA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1099	VIA	POLA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1100	VIA	POLA	NA AP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1101	VIA	POLA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1412	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1436	VIA	POLA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1100-1	VIA	POLA	NA AP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
249	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
250	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
251	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
252	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
253	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
254	VIA	POLO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1987	VIA	POLO	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
791	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
792	VIA	PONCHIELLI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
793	VIA	PONCHIELLI	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
817	VIA	PONCHIELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
818	VIA	PONCHIELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1229	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1230	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1231	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1232	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1233	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1234	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1235	VIA	PONCHIELLI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
551	VIA	PONTIDA	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
552	VIA	PONTIDA	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OK	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
553	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
554	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
555	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
556	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
557	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	TESATA	CEMENTO ARM.	8			NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
558	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
561	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
562	VIA	PONTIDA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALINA	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCPELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
685	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
686	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
687	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
688	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
689	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
690	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
691	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
692	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
693	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
694	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
695	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
696	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
697	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
698	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
699	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
794	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
795	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
796	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
797	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
798	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
799	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
800	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
801	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA		verifica
802	VIA	PREALPI	NA AP	250	PRESENZA ROTTURE	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
803	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
804	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
805	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
808	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
809	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
810	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
811	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
812	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
813	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
814	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
815	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
816	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
872	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
873	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
874	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
875	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
876	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
877	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
878	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
879	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
880	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
881	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
882	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
883	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
884	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
885	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
886	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
887	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
888	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
889	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
890	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
891	VIA	PREALPI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1828	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1829	VIA	PREALPI	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1754	VIA	RAZUNZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1755	VIA	RAZUNZ	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1713	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1714	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1715	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1716	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1717	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1718	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1719	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1720	VIA	REDIPUGLIA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
447	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4			NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
448	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
449	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
450	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
451	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
452	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
453	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
454	PZA	REPUBBLICA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
455	PZA	REPUBBLICA	NA AP	70	OK	PALO	FERRO VERN	4	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	conforme
456	PZA	REPUBBLICA	NA AP	250	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
457	PZA	REPUBBLICA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
590	VIA	RIMEMBRANZE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
591	VIA	RIMEMBRANZE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
668	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
669	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
670	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
671	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
672	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
673	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
674	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
675	VIA	RIMEMBRANZE	NA AP	150	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
676	VIA	RIMEMBRANZE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
677	VIA	RIMEMBRANZE	NA AP	250	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
535	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
536	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
537	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
538	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
539	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
540	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
541	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	VETRORESINA	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
542	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
543	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
544	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
545	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
546	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
547	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
548	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
549	PZA	ROMA	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO VERN	4	OK		NO	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	ENEL SOLE	NON conforme
647	PZA	ROMA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
648	PZA	ROMA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
649	PZA	ROMA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
650	PZA	ROMA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
651	PZA	ROMA	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
127	VIA	ROMANELLI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
128	VIA	ROMANELLI	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
129	VIA	ROMANELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1579	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1580	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1581	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1582	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1583	VIA	ROSSELLI	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1584	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1585	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1586	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1587	VIA	ROSSELLI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1588	VIA	ROSSELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1588	VIA	ROSSELLI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO VERN	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
350	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
351	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8		OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
352	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
353	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
354	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
355	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
356	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
357	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
358	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
359	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
360	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
361	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
362	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
363	VIA	ROSSINI	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
364	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
365	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
366	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
367	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
368	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
369	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
370	VIA	ROSSINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
371	VIA	ROSSINI	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
559	VIA	S. SAVIO	NA AP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
560	VIA	S. SAVIO	NA AP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
86	VIA	S.DAMIANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
157	VIA	S.DAMIANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
245	VIA	S.DAMIANO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
246	VIA	S.DAMIANO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
247	VIA	S.DAMIANO	NA AP	70	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
248	VIA	S.DAMIANO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1035	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN			OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1036	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN			OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1037	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1038	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1039	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1040	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1041	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1042	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1043	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1044	VIA	S.FILIPPO NERI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
234	VIA	S.FRANCESCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
235	VIA	S.FRANCESCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
236	VIA	S.FRANCESCO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1685	VIA	S.GIUSEPPE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1686	VIA	S.GIUSEPPE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1911	VIA	S.GIUSEPPE	HG AP	125	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	6,5			FUNE	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1912	VIA	S.GIUSEPPE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1913	VIA	S.GIUSEPPE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1914	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1915	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1916	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1917	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1918	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1919	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1920	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1921	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	NO	SI	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1922	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1923	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1924	VIA	S.GIUSEPPE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1147	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1148	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1149	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1150	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1151	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1152	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1153	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1154	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1155	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1156	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1157	VIA	S.GOTTARDO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
147	PZA	S.LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	nformità alla LR 17/00
148	PZA	S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
149	PZA	S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
150	PZA	S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
151	PZA	S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
152	PZA	S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
265	PZA	S. LUIGI	HG AP	125	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
266	PZA	S. LUIGI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1893	VIA	S. QUIRICO	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1894	VIA	S. QUIRICO	HG AP	80	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1895	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1896	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1897	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1898	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1899	VIA	S. QUIRICO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1899	VIA	S. QUIRICO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1900	VIA	S. QUIRICO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1900	VIA	S. QUIRICO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1901	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1902	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1903	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1904	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1905	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1905	VIA	S. QUIRICO	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1540	VIA	S. VINCENZO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
905	VIA	SABBIONETTE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
906	VIA	SABBIONETTE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
907	VIA	SABBIONETTE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1991	VIA	SANTA CHIARA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1992	VIA	SANTA CHIARA	HG AP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1129	PZA	SAURO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1129	PZA	SAURO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1129	PZA	SAURO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1695	VIA	SEGANTINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1696	VIA	SEGANTINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1697	VIA	SEGANTINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1353	VIA	SEMPIONE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1354	VIA	SEMPIONE	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1130	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1131	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1374	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1375	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1376	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1377	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1378	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1379	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1380	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1381	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1382	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1398	VIA	STATUTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1399	VIA	STATUTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1400	VIA	STATUTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1401	VIA	STATUTO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1402	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1403	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1404	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1405	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme



TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1406	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1407	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1408	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1409	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1410	VIA	STATUTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
45	VIA	STELVIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
46	VIA	STELVIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
47	VIA	STELVIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
48	VIA	STELVIO	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
49	VIA	STELVIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	7,5	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
50	VIA	STELVIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
51	VIA	STELVIO	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
819	VIA	STRADIVARI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
821	VIA	STRADIVARI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
822	VIA	STRADIVARI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
823	VIA	STRADIVARI	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
1214	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1215	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1216	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1217	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1218	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1219	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1220	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1221	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1222	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1223	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1224	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1225	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1226	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1227	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1228	VIA	STRADIVARI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
967	VIA	TECNICA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
968	VIA	TECNICA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1252	VIA	TECNICA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1253	VIA	TECNICA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1254	VIA	TECNICA	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1426	VIA	TICINO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1427	VIA	TICINO	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1428	VIA	TICINO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1429	VIA	TICINO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1430	VIA	TICINO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1431	VIA	TICINO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1432	VIA	TICINO	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
7	VIA	TOFANE	NA AP	250	SCHERMO NON CONF.	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	NON conforme
8	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
9	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	NON ACCESSIBILE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
10	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	NON ACCESSIBILE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
11	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
12	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
13	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	9	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
14	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
18	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
19	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
20	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
22	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
23	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
24	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
25	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
26	VIA	TOFANE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	6	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1690	VIA	TONALE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1691	VIA	TONALE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1692	VIA	TONALE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1693	VIA	TONALE	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1694	VIA	TONALE	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
789	VIA	TOSCANINI	NA AP	250	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
893	VIA	TOSCANINI	NA AP	150	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
894	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
895	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
896	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
897	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	GREZ	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
898	VIA	TOSCANINI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1067	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1068	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1069	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1070	VIA	TOSCANINI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1307	VIA	TOTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1308	VIA	TOTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1309	VIA	TOTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1310	VIA	TOTI	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1572	VIA	TRENTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1573	VIA	TRENTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1574	VIA	TRENTO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1571	VIA	TREVISO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	INTERRATA	PRECORDATO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1589	VIA	TRIESTE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1516	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1517	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1518	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1519	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1520	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1521	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1522	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1523	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1524	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1525	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1526	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1988	VIA	UDINE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	11	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
102	VIA	UMBERTO I	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
103	VIA	UMBERTO I	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
104	VIA	UMBERTO I	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
105	VIA	UMBERTO I	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
106	VIA	UMBERTO I	NA AP	150	SCHERMO NON CONF.	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	NON conforme
153	VIA	V.LO S. LUIGI	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1599	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1600	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1601	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1602	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1603	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1605	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1606	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	verifica
2032	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2033	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2034	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
2035	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2036	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2037	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2038	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2039	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2040	VIA	VENEZIA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
262	VIA	VESPUCCI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
263	VIA	VESPUCCI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
264	VIA	VESPUCCI	HG AP	80	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
2	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
3	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
4	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
5	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
6	VIA	VIGANO'	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO/SBR.	CEMENTO ARM.	9	TRAFERRO A VISTA	OSSIDAZIONE	PRECORDATO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
700	VIA	VIGANO'	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
701	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
702	VIA	VIGANO'	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
703	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
704	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
705	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
706	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
707	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1805	VIA	VIGANO'	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL SOLE	conforme
1806	VIA	VIGANO'	NA AP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	16	OK		NO	INTERRATA	NO	PROIETTORE	ENEL DIST	conforme
2041	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
2042	VIA	VIGANO'	NA AP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
1022	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1023	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1024	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1025	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1026	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6		OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1027	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1028	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1029	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1030	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1031	VIA	VIRGILIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OSSIDAZIONE	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
572	VIA	VITT. EMANUELE	NA AP	150	OK	PALINA	FERRO VERN	6		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
573	VIA	VITT. EMANUELE	NA AP	150	OK	PALINA	FERRO VERN	6		OK	NO	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
574	VIA	VITT. EMANUELE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	conforme
595	VIA	VOLTA	NA AP	100	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
596	VIA	VOLTA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
597	VIA	VOLTA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
598	VIA	VOLTA	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	FERRO VERN	6	OSSIDAZIONE SUPERFICIALE	OSSIDAZIONE	INTERRATA	NO	SI	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1289	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1290	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1291	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1292	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1293	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	TRAFERRO A VISTA	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1294	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1295	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1296	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1297	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1298	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1299	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1300	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	PRECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ II (PROPRIETA' TERZI)

CENTRO LUMINOSO (ID E.S.)	TOPONIMO	INDIRIZZO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura al sopralluogo	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCPELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	PROPRIETA' SOSTEGNO	conformità alla LR 17/00
1301	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	RECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
1527	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	BRACCIO	FERRO VERN	8		OK	RECORDATO	RECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1528	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	RECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL DIST	NON conforme
1529	VIA	XXIV MAGGIO	HG AP	125	OTTICA APERTA	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	RECORDATO	NO	ARMATURA APERTA	ENEL SOLE	NON conforme
570	VIA	XXV APRILE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
571	VIA	XXV APRILE	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	NO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL SOLE	verifica
1482	VIA	ZARA	NA AP	100	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OSSIDAZIONE	NO	RECORDATO	NO	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1483	VIA	ZARA	NA AP	70	OK	PALO	CEMENTO ARM.	8	OK	OK	NO	RECORDATO	SI	ARMATURA CHIUSA	ENEL DIST	conforme
1495	VIA	ZARA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1495	VIA	ZARA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1496	VIA	ZARA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL SOLE	conforme
1496	VIA	ZARA	NA AP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK	OK	NO	INTERRATA	NO	PROIETTOR E	ENEL DIST	conforme

#### TIPO DI SOSTEGNO

TESATA	Installazione sospensione su fune
BRACCIO	Installazione su braccio montato a muro
BRA ORN	Installazione su braccio ornamentale
AMBIENTALE	Installazione sottogronda a muro o su elementi di arredo urbano
PALO	Installazione su palo

#### MATERIALE DI SOSTEGNO

VERN	Ferro verniciato
ZINC	Ferro zincato
VTR	Vetroresina
VTR VERN	Vetroresina verniciato
CAC	Cemento armato centrifugato
AL VE	Alluminio verniciato
BRONZO	Bronzo
MURO	Parete di edifici
ACC	Acciaio

#### TIPOLOGIA ARMATURA

AA	Amatura aperta
AC	Armatura chiusa
AU	Armatura di arredo urbano
PR	Proiettore

#### SORGENTE LUMINOSA

HG A.P.	Vapori di mercurio alta pressione
NA A.P.	Vapori di sodio alta pressione
NA B.P.	Vapori di sodio bassa pressione
JN	Alogenuri metallici
LED	Armatura dotata di piastra LED



LINEA IP/BT

PREC	Posa aerea di cavo precordato
FUNE	Posa aerea di cavo fascettato a fune di acciaio
NO	Linea non presente
INT	Linea interrata
NUDI	Posa aerea di conduttore non isolato